



SEPARATOR KOLASCENCYJNY 10/100

Z WEWNĘTRZYM OBEJŚCIEM HYDRAULICZNYM



HYDRO-TERM

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

SCHEMAT SEPARATORA SEP2

PARAMETRY TECHNICZNE:

przepływ nominalny: 10 dm³/s
 przepływ maksymalny: 100 dm³/s
 pojemność magazyn. oleju: 150 dm³
 DW: 1200 mm
 DN: 400 mm
 Hc: 1300 mm
 Hw: DN + min 500 mm

ZADANIE:
 BUDOWA MIEJSKIEJ
 SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 Teren Nowego Centrum Tczewa w rejonie ul. Tczewskich Saperów

LOKALIZACJA:
 TCZEW, UL. TCZEWSKICH SAPERÓW
 209/4, 422/26, 422/25, 422/10, 422/21, 422/22, 422/20
 OBRĘB 10 TCZEW-M

INWESTOR:
 Gmina Miejska Tczew
 83-110 Tczew pl. Piłsudskiego 1

Branża: SANITARNA

Data: 01.2020r.

Projektant:
 mgr inż. Adam Papaj
 1529/EL/90
 Uprawnienia budowlane
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
 POM/IS/3849/01

Skala

-

Sprawdzający:
 mgr inż. Katarzyna Wronska
 POM/0271/PWBS/18
 Uprawnienia budowlane
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
 POM/IS/0173/19

Rys.

12

Asystent:
 tech. L. Pestka

Nr zlecenia
 9121