



# SEPARATOR KOLASCENCYJNY 80/800

Z WEWNĘTRZYM OBEJŚCIEM HYDRAULICZNYM



# HYDRO-TERM

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

## SCHEMAT SEPARATORA SEP1

### PARAMETRY TECHNICZNE:

przepływ nominalny: 80 dm<sup>3</sup>/s  
 przepływ maksymalny: 800 dm<sup>3</sup>/s  
 pojemność magazyn. oleju: 1200 dm<sup>3</sup>  
 DW: 2500 mm  
 DN: 800 mm  
 Hc: 1650 mm  
 Hw: DN + min 500 mm

**ZADANIE:**  
 BUDOWA MIEJSKIEJ  
 SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
 Teren Nowego Centrum Tczewa w rejonie ul. Tczewskich Saperów

**LOKALIZACJA:**  
 TCZEW, UL. TCZEWSKICH SAPERÓW  
 209/4, 422/26, 422/25, 422/10, 422/21, 422/22, 422/20  
 OBRĘB 10 TCZEW-M

**INWESTOR:**  
 Gmina Miejska Tczew  
 83-110 Tczew pl. Piłsudskiego 1

Branża: SANITARNA

Data: 01.2020r.

Projektant:  
 mgr inż. Adam Papaj  
 1529/EL/90  
 Uprawnienia budowlane  
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
 POM/IS/3849/01

Skala  
-

Sprawdzający:  
 mgr inż. Katarzyna Wronska  
 POM/0271/PWBS/18  
 Uprawnienia budowlane  
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
 POM/IS/0173/19

Rys.  
11

Asystent:  
 tech. L. Pestka

Nr zlecenia  
 9121