



SEPARATOR KOLASCENCYJNY 30/300

Z WEWNĘTRZYM OBEJŚCIEM HYDRAULICZNYM



HYDRO-TERM

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

SCHEMAT SEPARATORA SEP3

PARAMETRY TECHNICZNE:

przepływ nominalny: 30 dm³/s
przepływ maksymalny: 300 dm³/s
pojemność magazynu oleju: 450 dm³
DW: 1500 mm
DN: 500 mm
Hc: 1500 mm
Hw: DN + min 500 mm

ZADANIE:
BUDOWA MIEJSKIEJ
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Teren Nowego Centrum Tczewa w rejonie ul. Tczewskich Saperów

LOKALIZACJA:
TCZEW, UL. TCZEWSKICH SAPERÓW
209/4, 422/26, 422/25, 422/10, 422/21, 422/22, 422/20
OBREB 10 TCZEW-M

INWESTOR:
Gmina Miejska Tczew
83-110 Tczew pl. Piłsudskiego 1

Branża: SANITARNA

Data: 01.2020r.

Projektant:
mgr inż. Adam Papaj
1529/EL/90
Uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
POM/IS/3849/01

Skala
-

Sprawdzający:
mgr inż. Katarzyna Wronska
POM/0271/PWB/S/18
Uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
POM/IS/0173/19

Rys.
13

Asystent:
tech. L. Pestka

Nr zlecenia
9121