

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
W TCZEWIE

Uzgodnienie nr 52/07/2017 z dnia 18.07.2017r.

Uzgodniono Proj. jedn. czynn. zagospodarowania terenu
ul. Andersena 1, dz. nr 158/1 w Tczewie

pay

Uzgodnia niniejszy projekt techniczny w zakresie podłączenia instalacji wod.-kan. z siecią miejską pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania się do wyszczególnionych uwag.

1. W zakresie lokalizacji projektowanego uzbrojenia projekt niniejszy należy dodatkowo uzgodnić z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji w Tczewie, ul. Łazienna 14
2. Rozpoczęcie robót zgłosić 5 dni wcześniej do ZW i K Tczew.
3. Przy wykonywaniu robót napotkane uzbrojenie podziemne w zakresie sieci wod.-kan. należy traktować jako czynne i zgłosić niezwłocznie do właściciela lub użytkownika tych urządzeń.
4. W przypadku uszkodzenia przewodów wod.-kan. podczas wykonywania robót ziemnych koszty napraw i poniesionych przez ZW i K Tczew strat pokryje wykonawca.
5. Urządzenia wod.-kan. naniesiono kolorem niebieskim i brązowym.
6. Należy zachować normatywne odległości od urządzeń wod.-kan.
7. Miejsca kotłizji z urządzeniami wod.-kan. zgłosić do odbioru do ZW i K Tczew przed zasypaniem wykopów.
8. Po wprowadzeniu przyłącza wodociągowego do budynku wodomierz umocować uchwytemi do ściany.
9. Jeżeli kratki lub przybory sanitarne są zlokalizowane poniżej rzędnej góry najbliższej studni należy zamontować urządzenie przeciwwzalewowe zgodnie z Prawem budowlanym.
10. Urządzenie przeciwwzalewowe pozostaje w eksploatacji Odbiorcy.

Uzgodnienie niniejsze ważne jest dwa lata tj. do dnia 18.07.2019 r.

M. Uzgodniono bez uwag

Z-ca Dyrektora
d/s Technicznych
Z W i K Sp. z o.o. Tczew

Piotr Jereczek