

		stan	alarm pożarowy w budynku C		alarm pożarowy w budynku D	
urządzenie	nr modułu ssp	normalny	I-go stopnia	II-go stopnia	I-go stopnia	II-go stopnia
			czujki optyczne na pętli P01 w trybie obsługa obecna	czujki optyczne pętli P01 w trybie obsługa nieobecna lub po czasie T1+T2, ROP pętli P01	czujki optyczne na pętli P03 w trybie obsługa obecna	czujki optyczne pętli P03 w trybie obsługa nieobecna lub po czasie T1+T2, ROP pętli P03
sygnalizatory akustyczne Budynek C	centrala	wyłączone	wyłączone	sygnalizują	wyłączone	wyłączone
sygnalizatory akustyczne Budynek D	centrala	wyłączone	wyłączone	wyłączone	wyłączone	sygnalizują
Sygnał alarmu I-go stopnia do centrali SSWiN	centrala	brak sygnału	ALARM	brak sygnału	ALARM	brak sygnału
Sygnał alarmu II-go stopnia do centrali SSWiN	centrala	brak sygnału	brak sygnału	ALARM	brak sygnału	ALARM
Rozdzielnica RG wyłączenie sekcji urządzeń wentylacyjnych	P02/01	wentylacja włączona	wentylacja włączona	wentylacja wyłączona	wentylacja włączona	wentylacja wyłączona
klapa pożarowa	P02/02	otwarta	otwarta	zamknięta	otwarta	zamknięta
klapa pożarowa	P02/03	otwarta	otwarta	zamknięta	otwarta	zamknięta
klapa pożarowa	P02/04	otwarta	otwarta	zamknięta	otwarta	zamknięta
klapa pożarowa	P02/05	otwarta	otwarta	zamknięta	otwarta	zamknięta
klapa pożarowa	P02/06	otwarta	otwarta	zamknięta	otwarta	zamknięta
klapa pożarowa	P02/07	otwarta	otwarta	zamknięta	otwarta	zamknięta
Kontrola dostępu	P02/08	drzwi zabezpieczone	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione
klapa pożarowa	P02/09	otwarta	otwarta	zamknięta	otwarta	zamknięta
klapa pożarowa	P02/10	otwarta	otwarta	zamknięta	otwarta	zamknięta
Kontrola dostępu	P02/11	drzwi zabezpieczone	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione
Kontrola dostępu	P02/12	drzwi zabezpieczone	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione
Centrala wentylacyjna	P02/13	włączona	włączona	wyłączona	włączona	wyłączona
Kontrola dostępu	P04/01	drzwi zabezpieczone	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione
klapa pożarowa	P04/02	otwarta	otwarta	zamknięta	otwarta	zamknięta
Winda	P04/03	winda pracuje normalnie	winda pracuje normalnie	winda sprowadzona na prater, blokada drzwi	winda pracuje normalnie	winda sprowadzona na prater, blokada drzwi
Kontrola dostępu	P04/04	drzwi zabezpieczone	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione
klapa pożarowa	P04/05	otwarta	otwarta	zamknięta	otwarta	zamknięta
klapa pożarowa	P04/06	otwarta	otwarta	zamknięta	otwarta	zamknięta
klapa pożarowa	P04/07	otwarta	otwarta	zamknięta	otwarta	zamknięta
Kontrola dostępu	P04/08	drzwi zabezpieczone	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione	drzwi zwolnione