

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

Uzgodnienie nr 20/03/2019 W Tczewie 19.03.2019 z dnia

Uzgodniono Pr. remontu ulicy Siedowej
4 Tczewie dz. 101

Uzgadnia niniejszy projekt techniczny w zakresie podłączenia instalacji wod.-kan. z ściek. miejską, pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania się do wytycznych uwag.

1. W zakresie lokalizacji projektowanego uzbrojenia projekt niniejszy należy dodatkowo uzgodnić z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji w Tczewie.
2. Rozpoczęcie robót zgłosić 5 dni wcześniej do ZWI i K Tczew.
3. Przy wykonywaniu robót napotkane uzbrojenie podziemne w zakresie sieci wod.-kan. należy traktować jako czynne i zgłosić niezwłocznie do właściciela lub użytkownika tych urządzeń.
4. W przypadku uszkodzenia przewodów wod.-kan. podczas wykonywania robót ziemnych koszty napraw i poniesionych przez ZWI i K Tczew strat pokryje wykonawca.
5. Urządzenia wod.-kan. naniesiono kolorem niebieskim i brązowym.
6. Należy zachować normatywne odległości od urządzeń wod.-kan.
7. Miejsca kolizji z urządzeniami wod.-kan. zgłosić do odbioru do ZWI i K Tczew przed zaopiniowaniem wykopów.
8. Po wprowadzeniu przyłącza wodociągowego do budynku wodomierz umocować uchwytem do ściany.
9. Jeżeli kratki lub przybory sanitarne są zlokalizowane poniżej rzędnej góry najbliższej studni należy zamontować urządzenie przeciwwzrostowe zgodnie z Prawem budowlanym.
10. Urządzenie przeciwwzrostowe pozostaje w eksploatacji Odbiorcy. 19.03.2019

11. Wszystkie urządzenia wod.-kan. należy do zgłoszenia projektowej drogi - remontu ulicy, a nie zniżkowe w gminie na trasie.

12. Wykonane urządzenia zgłosić do odbioru służbom technicznym ZAIK.

M. Armentowski

Z-ca Dyrektora
d/s technicznych
ZWI i K Sp. z o.o. Tczew

Artur Malecki